

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«10» ноября 2025 г., 61250061000219919691

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» ноября 2025 г., 18 час. 00 мин. № 2511/400-61/801-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50

(место составления предписания)

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «10» ноября 2025 г., № 2511/400-61/801-ВО/П, учетный номер проверки 61250061000219919691.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Бурма Сергей Николаевич – старший инспектор отделения НДиПР по Советскому району ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону (государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору)
2. Зевакин Владимир Васильевич – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, ул Жданова, Дом 13а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  
"ШКОЛА № 115 ИМЕНИ ЮРИЯ АНДРЕЕВИЧА ЖДАНОВА" ИНН 6168087820, адрес регистрации юридического лица:  
344049, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЖДАНОВА, Д. 13 А**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

- с «12» ноября 2025 года, 12 час. 00 мин.  
по «25» ноября 2025 года, 13 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

02 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. На объекте защиты в нарушение табл. 7.1, 7.3 СП 10.13130.2020, давление у клапана диктующего ПК составило 0,12 Мпа, соответственно расход диктующего пожарного крана менее 2,5 л/с, высота компактной части менее 12 м.

Место выявления нарушения: Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 13а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 19, Статья 86. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях.

**Срок устранения нарушения:**

03.08.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Предусмотреть приведение системы внутреннего противопожарного водопровода в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

1. Организовать хранение на объекте защиты актов выполненных работ с системой внутреннего противопожарного водопровода;
2. Организовать хранение на объекте защиты протоколов испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу.

2. На объекте защиты, во всем здании образовательной организации не обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов приспособлений для самозакрывания. Место выявления нарушения: Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 13а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

**Срок устранения нарушения:**

03.08.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Предусмотреть приведение устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а так же приспособлений для самозакрывания дверей лестничных клеток в работоспособное состояние.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

1. организовать хранение актов выполненных работ

3. На объекте защиты не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности. В помещении кладовой, расположенной на 2-ом этаже в здании литер «Б», дымовые пожарные извещатели демонтированы. Место выявления нарушения: Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 13а (помещение кладовой, расположенной на 2-ом этаже в здании литер «Б»)

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

**Срок устранения нарушения:**

03.08.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Предусмотреть приведение системы автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние в соответствии с проектной документацией

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предусмотреть хранение актов выполненных работ по устранению выявленного нарушения

4. На объекте защиты в нарушение п. 4.3.2 СП 1.13130.2020 на пути эвакуации с 4-го этажа, в месте уменьшения высоты эвакуационного пути до значения менее 2 м не предусмотрено обозначение указанных мест сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятия для предотвращения травмирования людей. Место выявления нарушения: Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 13а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

**Срок устранения нарушения:**

03.08.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Предусмотреть исполнение выявленного пункта нарушений

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предусмотреть исполнение пункта нарушений

5. На объекте защиты, в нарушение п.4.4.1 СП 1.13130 ширина лестничных маршей с 4-го по 1-й этажи в западной лестничной клетке менее 1,35 м., а именно: 1,04 м., 1,13. Место выявления нарушения: Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 13а  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)  
**Срок устранения нарушения:**  
 03.08.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Предусмотреть исполнение пункта нарушений  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Предусмотреть хранение актов выполненных работ (с учетом компенсирующих мероприятий по оценке пожарного риска)
6. На объекте защиты, в нарушение п.4.2.20 СП 1.13130 ширина эвакуационного выхода из западной лестничной клетки наружу менее 1,35 м., а именно: 1,13 м.. Место выявления нарушения: Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 13а  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)  
**Срок устранения нарушения:**  
 03.08.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Предусмотреть выполнение выявленного нарушения  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Предусмотреть хранение актов выполненных работ (с учетом компенсирующих мероприятий по оценке пожарного риска)
7. На объекте защиты, в нарушение п.4.2.19 СП 1.13130 ширина эвакуационных выходов из коридоров 2-го, 3-го и 4-го этажей на западную лестничную клетку менее 1,2 м.. Место выявления нарушения: Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 13а  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)  
**Срок устранения нарушения:**  
 03.08.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Предусмотреть исполнение пункта нарушений  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Предусмотреть хранение актов выполненных работ (с учетом компенсирующих мероприятий по оценке пожарного риска)
8. На объекте защиты, в нарушение п.4.2.19 СП 1.13130 ширина эвакуационных выходов наружу из коридора 1-го этажа в восточном и западном крыле менее 1,2 м., а именно: 1,0 м.. Место выявления нарушения: Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 13а  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)  
**Срок устранения нарушения:**  
 03.08.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Предусмотреть выполнения пункта нарушений  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Предусмотреть хранение актов выполненных работ (с учетом компенсирующих мероприятий по оценке пожарного риска)
9. На объекте защиты, в нарушение п.4.2.19 СП 1.13130 ширина 2-го эвакуационного выхода из спортивных залов, вместимостью более 50 чел. без мест для зрителей, расположенных на 1-м и 3-м этажах менее 1,2 м., а именно: 1,07 м. и 1,08 м.. Место выявления нарушения: Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 13а  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)  
**Срок устранения нарушения:**

03.08.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Предусмотреть выполнение пункта нарушений

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предусмотреть хранение актов выполненных работ (с учетом компенсирующих мероприятий по оценке пожарного риска)

10. На объекте защиты не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности. Смонтированная на объекте защита система передачи извещения о пожаре не обслуживается (Документы при проверке не представлены). Информация о проводимых работах со средствами пожарной безопасности (раздел 7, 9, 10) не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

**Срок устранения нарушения:**

03.08.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Организовать внесение информации о проводимых работах с системами (средствами) противопожарной защиты в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты


**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предусмотреть хранение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, равно принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения НДиПР по Советскому району  
ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону (государственный инспектор  
города Ростова-на-Дону по пожарному надзору) Бурма Сергей  
Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Михайличенко Евгений Андреевич - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору), телефон: 88632223897, e-mail: mihaylichenko\_ea@61.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

